



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Омутнинского района
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

г. Омутнинск, ул. К. Либкнехта, д. 8, т. 8 (83352) 2-11-47, ondomut@yandex.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 19/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад №17 «Чебурашка» г.Омутнинска Кировской области, в лице заведующего муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №17 «Чебурашка» г.Омутнинска Кировской области Русских Елены Олеговны

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Омутнинского района по пожарному надзору – начальника ОНДПР Омутнинского района УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области Невиницына Андрея Николаевича от 30.03.2022 № 19, в период с «06» апреля 2022 г. по «14» апреля 2022 г.

Государственным инспектором Омутнинского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Чежеговым Александром Евгеньевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

Территории и помещений Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №17 «Чебурашка» г.Омутнинска Кировской области по адресу: Кировская область, г.Омутнинск, ул. 30 лет Победы 30.

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №17 «Чебурашка» г.Омутнинск Кировской области Русских Еленой Олеговной

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка о выполнении
-------	--	--	---	----------------------

	конкретного места выявленного нарушения	(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	пожарной безопасности	
1.	Ширина двери эвакуационного выхода в теплом переходе между 1 и 2 корпусом здания в тамбур, ведущий непосредственно наружу составляет 0,74 метра вместо требуемой не менее 0,8 метра.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года; Прим. 2 п. 4.2 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2023	
2.	Ширина двери из тамбура теплового перехода между 1 и 2 корпусом, ведущая непосредственно наружу составляет 0,71 метра вместо требуемой не менее 0,8 метра.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года; Прим. 2 п. 4.2 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2023	
3.	Ширина двери эвакуационного выхода в теплом переходе между 2 и 3 корпусом здания в тамбур, ведущем непосредственно наружу составляет 0,73 метра вместо требуемой не менее 0,8 метра.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года; Прим. 2 п. 4.2 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2023	
4.	Ширина двери из тамбура теплового перехода между 1 и 2 корпусом, ведущая непосредственно наружу составляет 0,74 метра вместо требуемой не менее 0,8 метра.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года; Прим. 2 п. 4.2 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2023	
5.	Ширина двери из тамбура теплового перехода между 2 и 3 корпусом, ведущая непосредственно наружу составляет 0,73 метра вместо требуемой не менее 0,8 метра.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года; Прим. 2 п. 4.2 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.04.2023	

		п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
6.	Из помещений группы № 7 имеется один эвакуационный выход при наличии в группе более 15 детей.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года; п. 34 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест» п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.04.2023	
7.	Из помещений группы № 5 имеется один эвакуационный выход при наличии в группе более 15 детей.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года; п. 34 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест» п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.04.2023	
8.	Из помещений группы № 6 имеется один эвакуационный выход при наличии в группе более 15 детей.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года; п. 34 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест» п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.04.2023	
9.	Из помещений группы № 10 имеется один эвакуационный выход при наличии в группе более 15 детей.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года; п. 34 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест» п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.04.2023	


10.	В здании детского сада отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Свод правил. естественное и искусственное освещение»	01.04.2023	
11.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации) в здании детского сада имеют показатель пожарной опасности ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315	ч. 2, ч.8 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, 4.8 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».	01.04.2023	
12.	На объекте не обеспечено наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п.30 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.04.2023	
13.	В помещениях здания склада АУПС находится в неработоспособном состоянии	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года; п.4 НПБ 110-03 Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (далее по тексту НПБ); п. 54 ППР в РФ	01.04.2023	
14.	Емкость аккумуляторных батарей в резервированном источнике питания РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-P-RS) составляет 4,3 Ач, данная емкость аккумуляторной батареи не обеспечит резервирование системы пожарной сигнализации в дежурном режиме 24 ч и в режиме тревоги 3 часа	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года; п. 14.3 НПБ 88-2001*	01.04.2023	
15.	В медицинском кабинете расстояние от пожарного извещателя до вентиляционного отверстия менее 1 м	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года; п. 12.19 НПБ 88-2001*	01.04.2023	
16.	Помещение музыкального зала не оборудовано световыми табло «Выход»	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года; п.3.13. НПБ 104-03	01.04.2023	

17.	Не предусмотрено отключение систем вентиляции с механическим побуждением в помещениях прачечной и пищеблока здания	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года; п.13.1 НПБ 88-2001*	01.04.2023	
18.	Речевое оповещение в корпусе с групповыми ячейками №8-12 находится в нерабочем состоянии	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года; п. 54 ППР в РФ; п. 3.22 НПБ 104-03	01.04.2023	
19.	В большей части помещений 1-го этажа звуковое оповещения СОУЭ не обеспечивает общий уровень звука не менее чем на 15 дБа выше допустимого уровня звука в защищаемых помещениях	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года; п.3.14, 3.15 НПБ 104-03	01.04.2023	
20.	Не обеспечен контроль целостности линий шлейфов сигнализации	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года; п.12.58 НПБ88-2001*	01.04.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №17 «Чебурашка»
г.Омутнинск Кировской области Русских Елена Олеговна
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))
 14 апреля 2022 г.


 (подпись)

Государственный инспектор Омутнинского района по пожарному надзору Чежегов Александр Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)
 14 апреля 2022 г.



Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62. E-mail: gu@43.mchs.ru, телефон доверия ГУ (8332) 64-21-77.